

Серия 01.08.17

Приложение №1



АКТ № _____
выполненных работ
по сервисному обслуживанию узлов учета
потребления холодной и/или горячей воды

г.Москва

« _____ » _____ 20 ____ г.

Настоящий Акт выполненных работ составлен к Договору № _____ от " _____ " _____ 20 ____ г.

СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРАХ И ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ

№ п/п	Прибор, модель	Тип ИПУ	Номер ИПУ	Показания ИПУ	Дата проведения следующей поверки ИПУ
1	Счетчик ХВС				
2	Счетчик ГВС				
3	Счетчик ХВС				
4	Счетчик ГВС				

1. Услуги в соответствии с настоящим Договором произведены полностью и в срок, а именно:
 -визуальный осмотр с целью выявления неисправностей и нарушений в работе индивидуального прибора учета (далее - ИПУ);
 -проверка наличия и целостности пломб;
 -очистка фильтра от отложений, песка и окалины с разборкой и ревизией (при необходимости);
 -проверка работы счетного механизма на ИПУ;
 -замена прокладок в местах соединений узла учета (при необходимости)
 -контрольное снятие и запись показаний ИПУ в настоящий Акт;
Работы мастером выполнены в полном объеме, пролива воды не зафиксировано, показания счетчика соответствуют норме, разрыва соединений не зафиксировано, протечек нет.

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. _____ / _____ /
 (подпись Заказчика)

2. Проведенные дополнительные работы в соответствии с п.1.5 настоящего Договора: _____

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Заказчик: _____ / _____ /
 (Ф.И.О. Заказчика / либо его представителя) (подпись)

Исполнитель: _____ / _____ /
 (Ф.И.О. представителя) (подпись)



Напоминаем, Вам, что с момента установки ИПУ необходимо соблюдать сроки поверочных интервалов, установленных заводами-изготовителями на основании соответствующих нормативных актов (паспортов на ИПУ).